



auta



**RED
NETWORK**



REF: 507227



REF: 721097

ES LECTOR EVOPROX

EN EVOPROX READER

auta

Bringing people together

Características técnicas Technical features

ES

Protección	IP66
Protocolos	Wiegand 26, Controller 6000, C4+, BUS L
Alimentación	12 Vcc
Dimensiones	84 x 75 x 14 mm
Consumo Reposo _ Funcionamiento	68mA _ 110mA
Temperatura funcionamiento	-20 °C +55 °C

EN

Protection	IP66
Protocols	Wiegand 26, Controller 6000, C4+, BUS L
Supply	12 Vdc
Dimensions	84 x 75 x 14 mm
Consumption Standby _ Working	68mA _ 110mA
Temperature working	-20 °C +55 °C

Funcionamiento Functioning

El equipo puede trabajar con cuatro protocolos de comunicación diferentes. Al alimentar el equipo el led indicará qué protocolo está configurado en el lector.

The equipment can work with four different communication protocols. When the equipment is powered, the LED will indicate which protocol is configured in the reader.

Wiegand 26, site code	Destellos verdes	Green flashes
Wiegand 26, no site code	Destellos rojos	Red flashes
Motion (BUS L)	1, 2, 3 o 4 destellos verdes en función del canal seleccionado	1, 2, 3 or 4 green flashes regarding the selected channel
Controller 6000, C4+	1, 2, 3 o 4 destellos rojos en función del canal seleccionado	1, 2, 3 or 4 red flashes regarding the selected channel

Conexión Connection

+	Rojo	Red
-	Negro	Black
L	Azul	Blue
DO _ CONTROLLER 6000	Verde	Green
D1	Blanco	White
Control LED	Marrón	Brown

Configuración Configuration

WIEGAND CON SITE CODE WIEGAND WITH SITE CODE

Presionar el pulsador de configuración hasta que el indicador luminoso realice una serie de indicaciones intermitentes verdes. Al dejar el pulsador el indicador luminoso quedará de color rojo. En este modo de funcionamiento el indicador luminoso es controlado por la central a través de la línea Control LED.

El formato será 8 bits site code + 16 bits código (valor código máximo 65535).

Press the configuration button until the indicator light makes a series of green intermittent indications. When leaving the button the light will remain red. In this operating mode, the indicator light is controlled by the control panel via the LED Control line.

The format will be 8 bits site code + 16 bits code (maximum code value 65535).

WIEGAND SIN SITE CODE WIEGAND WITHOUT SITE CODE

Presionar el pulsador de configuración hasta que el indicador luminoso realice una serie de indicaciones intermitentes rojas. Al dejar el pulsador el indicador luminoso quedará de color rojo. En este modo de funcionamiento el indicador luminoso es controlado por la central a través de la línea Control LED.

El formato será 4 bits (ceros) + 20 bits código (valor código máximo 1048575).

Press the configuration button until the indicator light makes a series of red intermittent indications. When leaving the button the light will remain red. In this operating mode, the indicator light is controlled by the control panel via the LED Control line.

The format will be 4 bits (zeros) + 20 bits code (maximum code value 1048575).

MOTION (BUS L) MOTION (BUS L)

Presionar el pulsador de configuración, el indicador luminoso realizará una serie de indicaciones intermitentes verdes y mantener presionado hasta ver tantas señales largas rojas como el canal que desea configurar. Por ejemplo, si desea configurar el canal 2, deberá dejar de presionar el pulsador después de la segunda señal larga.

Press the configuration button, the indicator light will make a series of green intermittent indications and keep pressed until you see as many red long signals as the channel you want to configure. For example, if you want to configure channel 2, you must stop pressing the button after the second long signal.

CONTROLLER 6000 _ C4+ CONTROLLER 6000 _ C4+

Presionar el pulsador de configuración, el indicador luminoso realizará una serie de indicaciones intermitentes verdes y cuatro indicaciones largas rojas. Mantener presionado hasta ver tantas señales largas verdes como el canal que desea configurar. Por ejemplo, si desea configurar el canal 2, deberá dejar de presionar el pulsador después de la segunda señal larga verde.

Este procedimiento se puede realizar tantas veces como sea necesario.

Press the configuration button, the indicator light will make a series of green intermittent indications and four red long indications. Press and hold until you see as many green long signs as the channel you want to set. For example, if you want to configure channel 2, you must stop pressing the button after the second green long signal.

This procedure can be performed as many times as necessary.

